



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю  
150064 обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12  
тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru

**Предписание № 253**

об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД № 94»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Ропотова А.В. от «07» сентября 2021 года № 253, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 30 мин. «14» сентября 2021 года по 09 час. 30 мин. «24» сентября 2021 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Копытовой Юлией Сергеевной проведена плановая выездная проверка по соблюдению на объекте(ах) защиты Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 94», осуществляющего деятельность (расположенного) по адресу: 150033, г. Ярославль, пр-д. 2-й Брагинский, д. 5 обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии заведующего муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 94» Шигиной Татьяны Геннадьевны.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	На путях эвакуации отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	ч. 9 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее- Федеральный закон № 123-ФЗ»), п. 37 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее ППР в РФ); п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, п. 7.6.1, 7.6.3 СП 52.13330.2016	06.09.2022	

2	Не проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц.	пп. «б» п. 17 ППР в РФ	06.09.2022	
3	Дверь лестничной клетки (1 этаж - помещение № 2 по техническому паспорту инв. № 30763 от 04.12.2020 г.) зафиксирована в открытом положении - снят доводчик).	пп. «г» п. 27 ППР в РФ	06.09.2022	
4	На путях эвакуации в коридоре (1 этаж - помещение № 12 по техническому паспорту инв. № 30763 от 04.12.2020 г.) размещены предметы (сухой бассейн, реквизит).	пп. «ж» п. 16 ППР в РФ	06.09.2022	
5	В буфетной группы № 2 ухудшена видимость светового оповещателя (табло) «Выход», обозначающий эвакуационный выход (установлена вытяжка).	п. 37 ППР в РФ	06.09.2022	
6	На путях эвакуации в коридоре (2 этаж - помещение № 22 по техническому паспорту инв. № 30763 от 04.12.2020 г.) размещены мебель (шкафы, стол, стулья) и другие предметы (дверное полотно).	пп. «ж» п. 16 ППР в РФ	06.09.2022	
7	На путях эвакуации в коридоре (2 этаж - помещение № 7 по техническому паспорту инв. № 30763 от 04.12.2020 г.) размещены предметы (сухой бассейн).	пп. «ж» п. 16 ППР в РФ	06.09.2022	
8	На путях эвакуации в коридоре (3 этаж - помещение № 3 по техническому паспорту инв. № 30763 от 04.12.2020 г.) размещены предметы (сухой бассейн).	пп. «ж» п. 16 ППР в РФ	06.09.2022	
9	На путях эвакуации в коридоре (3 этаж - помещение № 40 по техническому паспорту инв. № 30763 от 04.12.2020 г.) размещены предметы (сухой бассейн).	пп. «ж» п. 16 ППР в РФ	06.09.2022	
10	В подвальных помещениях (вход № 1) осуществляется хранение горючих материалов (доски, уборочный инвентарь и прочие материалы).	пп. «а», пп. «б» п. 16 ППР в РФ	06.09.2022	
11	В подвальных помещениях (вход № 2, № 3) электрические светильники эксплуатируются без колпаков, предусмотренных конструкцией (в количестве 3 шт.).	пп. «в» п. 35 ППР в РФ	06.09.2022	
12	Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности отделочных материалов (потолок «Аромстронг»), использованных для отделки потолков общих коридоров (информационная справка МДОУ «Детский сад № 94»).	ч. 1, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. п. 25 ППР в РФ	06.09.2022	

13	Отделка путей эвакуации (стен в лестничных клетках) выполнена из материалов (краска) с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ0 (справка МДОУ «Детский сад № 94» сертификат пожарной соответствия № RU С- RU.ПБ37.В.00036/19, с показателями Г1, В1, Д2, Т1- класс пожарной опасности КМ1).	ч. 1, ч. 6 ст. 134, табл. 3, табл. 28 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 25 ППП в РФ	06.09.2022	
----	--	---	------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Согласно п. 6 ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: «Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания». В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля  
по пожарному надзору Копытова Ю.С.  
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),  
проводившего выездную проверку)



(подпись)

« 24 » сентября 20 21 г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

Александр  
(подпись)

Зявердеев Александр Ю.  
(должность, фамилия, инициалы)

« 24 » сентября 20 21 г.

